



170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



# 型式试验合格证书

试验报告编号: 18XB0228-S


证书编号: 20180579

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 环网型组合式变压器

样品型号: ZGSBH15-H-630/10

样品序号: 201800222



试验项目: 例行试验、型式试验、特殊试验、低压电器元件的通电操作试验、高压负荷开关额定短路关合能力试验和额定开断能力试验。

试验依据: JB/T10217-2013、GB/T 25446-2010 及试验委托书。

试验结论: ZGSBH15-H-630/10 环网型组合式变压器例行试验、型式试验、特殊试验、低压电器元件的通电操作试验、高压负荷开关额定短路关合能力试验和额定开断能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2018 年 06 月 28 日

有效期: 五年

批准:



注: 本证书仅对报告编号为 18XB0228-S 的样品负责

国家电器产品质量监督检验中心  
苏州电器科学研究院股份有限公司