



2014002878Z



(2014)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



试验合格证书

试验报告编号: 17N0828-S

证书编号: 20180675

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 干式变压器

样品型号: SCB10-1000/10

样品序号: BD20170216



试验项目: 例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验。

试验依据: GB1094.1-2013、GB1094.11—2007、GB/T10228—2015
及试验委托书

试验结论: SCB10-1000/10 干式变压器例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2017年10月08日

有效期: 五年

批准:

李明智

注: 本证书仅对报告编号为 17N0828-S 的样品负责



国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(16)

地址: 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号
传真: 0512-68081686 邮编: 215104
SHJJ-001

电话: 0512-69552207 0512-69552191
网址: www.ecti.cn 邮箱: eservice@ecti.cn