



(2015)国认监认字(348)号

2015002873Z

# 试验合格证书

No: CNCE/T—15232

(试验报告编号: DY151421)

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 有载调容配电变压器

样品型号: S13-M.ZT-315 (100) /10

样品序号: 201507008

试验项目: 例行试验、型式试验、特殊试验。

试验依据: GB 1094.1-2013、GB 1094.2-2013、GB 1094.3-2003、  
GB 1094.5-2008、GB/T 1094.10-2003、GB/T 6451-2008、  
委托技术要求。

试验结论: 有载调容配电变压器(型号: S13-M.ZT-315 (100) /10)  
例行试验、型式试验、特殊试验的试验结果符合试验依据  
和委托技术要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2015年09月23日

批

准:

林志力

国家中低压输配电设备质量监督检验中心

证书查询网址: [www.cnce.asia](http://www.cnce.asia)

