



160020113189



(2016)国认监认字(447)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

— 试验合格证书 —

试验报告编号:1713346017

证书编号:2017020

生产单位:江西变电设备有限公司

样品名称:干式配电变压器

样品型号:SCB13-2000/10

样品序号:1700111

试验项目:例行试验、温升试验、声级测定、短路承受能力试验、绝缘特殊试验。

试验依据:GB 1094.1-2013、GB 1094.3-2003、GB 1094.5-2008、GB/T 1094.10-2003、GB 1094.11-2007、GB/T 10228-2015。

试验结论:SCB13-2000/10干式变压器例行试验、温升试验、短路承受能力试验、声级测定、绝缘特殊试验的试验结果符合试验依据标准要求,样品上述试验合格。

发证日期:2017年02月16日

批 准:



国家电器安全质量监督检验中心(浙江)

浙江方圆电气设备检测有限公司

地址:浙江省嘉兴市广穹路400号 电话:0573-82077511 传真:0573-82077811 邮编:314001