



170008222878



(2017)国认监认字(347)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验合格证书

试验报告编号: 18M1089-S


证书编号: 20181056

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 电力变压器

样品型号: S13-M-2000/10

样品序号: 1800656



试验项目: 例行试验、型式试验、压力变形试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验。

试验依据: GB/T1094.1-2013、GB/T1094.2-2013、GB/T1094.3-2017、GB/T1094.5-2008、GB/T1094.10-2003、GB/T6451-2015、JB/T10088-2016 及试验委托书

试验结论: S13-M-2000/10 电力变压器例行试验、型式试验、压力变形试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2018 年 10 月 26 日

有效期: 五年

批准:

注: 本证书仅对报告编号为 18M1089-S 的样品负责

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司