



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 18XB0233-S

型式试验报告

Type Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司
Client:产品名称: 环网型组合式变压器
Name of Product:产品型号: ZGS13-H-630/10
Product Type:检验类别: 委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

| | | | |
|--------|---|----------|---|
| 委托单位 | 江西变电设备有限公司 | 检验类别 | 委托试验 |
| 生产单位 | 江西变电设备有限公司 | 到样日期 | 2018年06月24日 |
| 产品名称 | 环网型组合式变压器 | 产品型号 | ZGS13-H-630/10 |
| 生产单位地址 | 江西省抚州市崇仁县工业园区 | 原编号或生产日期 | 201800300 |
| 检验日期 | 2018年06月25日至 2018年06月27日 | 送样数量 | 1台 |
| 检验项目 | 例行试验 型式试验 特殊试验 低压电器元件的通电操作试验 高压负荷开关额定短路关合能力试验和额定开断能力试验 | 检验依据 | JB/T 10217—2013 GB/T 6451—2015 JB/T 10088—2016 委托书要求 |
| 检验结论 | 环网型组合式变压器(型号: ZGS13-H-630/10)例行试验、型式试验、特殊试验、低压电器元件的通电操作试验、高压负荷开关额定短路关合能力试验和额定开断能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。 | | |
| 备注 | / | | |

编制: 张明 校对: 李智 审核: 张子 批准: 李明智