

检验报告

No: 17M1331-S

共 43 页 第 01 页



2014002878Z



(2014)国认监认字(347)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 17M1331-S

检验 (试验) 报告

Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司

Client:

产品名称: 电力变压器

Name of Product:

产品型号: S13-M-500/10

Product Type:

检验类别: 委托试验

Test Category:

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意,
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2017年09月23日
产品名称	电力变压器	产品型号	S13-M-500/10
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD20170051
检验日期	2017年09月27日至 2017年10月01日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 压力变形试验 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 短路承受能力试验	检验依据	GB 1094.1—2013 GB 1094.2—2013 GB 1094.3—2003 GB 1094.5—2008 GB/T 1094.10—2003 GB/T 6451—2015 JB/T 10088—2004 委托书要求
检验结论	<p>电力变压器 (型号: S13-M-500/10) 例行试验、型式试验、压力变形试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。</p> <p style="text-align: right;">  签发日期: 2017年10月04日 有效期五年 注: 本结论仅对送试样品负责。 </p>		
备注	/		

编制: 下超 校对: 刘俊强 审核: 刘俊强 批准: 刘俊强