

## 检验报告

No: 17XB0151-S

共 54 页 第 01 页



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 17XB0151-S

## 检验 ( 试验 ) 报告

### Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司  
Client:产品名称: 高/低压预装式变电站  
Name of Product:产品型号: YBW-12/0.4-630  
Product Type:检验类别: 型式试验  
Test Category:

本实验室对出具的检验 ( 试验 ) 结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2017年04月14日
产品名称	高/低压预装式变电站	产品型号	YBW-12/0.4-630
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	20170028
检验日期	2017年04月23日至 2017年05月07日	送样数量	1台
检验项目	出厂试验 强制的型式试验 选用的型式试验	检验依据	GB 17467—2010 委托书要求
检验结论	高/低压预装式变电站 ( 型号: YBW-12/0.4-630 ) 出厂试验、强制的型式试验、选用的型式试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。  签发日期: 2017年5月19日 有效期八年  注: 本结论仅对送试样品负责。		
备注	/		

批准: 郭良号 审定: 郭良号 校核: 王望 编制: 陆