

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 17N0825-S

共 38 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2017年09月28日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB12-630/10
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD20170122
检验日期	2017年10月02日至 2017年10月04日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 短路承受能力试验	检验依据	GB1094.1—2013 GB1094.11—2007 GB/T10228—2015 JB/T10088—2004 委托书要求
检验结论	干式变压器（型号：SCB12-630/10）例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。		
备注	/		

编制: 孙厚瀚 校对: 刘子兴 审核: 刘子兴 批准: 李明智

SJJJ-GB001

(11)



2014002878Z



(2014)国认监认字(第)347号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 17N0825-S

检验 (试验) 报告

Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司
Client:

产品名称: 干式变压器
Name of Product:

产品型号: SCB12-630/10
Product Type:

检验类别: 委托试验
Test Category:



本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

签发日期: 2017年10月6日
有效期至: 一年

注: 本结论仅对送试样品负责。

