

国家电器产品质量监督检验中心

## 检验报告

No: 17N0824-S

共 38 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2017年09月29日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB12-1000/10
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD20170139
检验日期	2017年10月02日至 2017年10月03日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 短路承受能力试验	检验依据	GB1094.1—2013 GB1094.11—2007 GB/T10228—2015 JB/T10088—2004 委托书要求
检验结论	干式变压器(型号: SCB12-1000/10)例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求,试验合格。 签发日期: 2017年10月05日 有效期五年 注: 本结论仅对送试样负责。		
备注	/		

批准: 孙晓瑜

审定: 李明智

校核: 孙晓瑜

编制: 李明智

SJJJ-GB001

(11)



2014002878Z



(2014)国认监认字(347)号

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心  
Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 17N0824-S

## 检验(试验)报告

### Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司  
Client:

产品名称: 干式变压器  
Name of Product:

产品型号: SCB12-1000/10  
Product Type:

检验类别: 委托试验  
Test Category:



本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.