



检测
CNAS L0681



(2010)国认监认字(080)号



2010000394Z

试验合格证书

№: CTQC/B-12.184

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 干式电力变压器

样品型号: SCR10-2000/10

样品序号: 2012275

试验项目: 例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验、局部放电测量。

试验依据: GB1094.11-2007、GB/T10228-2008、技术服务合同书。

试验结论: 干式电力变压器(型号: SCR10-2000/10)例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验、局部放电测量的试验结果符合试验依据标准和技术服务合同书要求, 样品上述试验合格。

有效期五年

批准: 李世成



国家变压器质量监督检验中心
沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室