



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心  
Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 19M0079-S

## 检验 (试验) 报告 Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司  
Client:

产品名称: 立体卷铁心配电变压器  
Name of Product:

产品型号: S14-M·RL-100/10-NX1  
Product Type:

检验类别: 委托试验  
Test Category:

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

## 检测报告

编号: 19M0079-S

共 4 页 第 1 页

样品名称	立体卷铁心配电变压器	规格型号	S14-M·RL-100/10-NX1
		商 标	/
抽 (送) 样单序号	/	样品数量	1 台
抽 (送) 样地点	国家电器产品质量监督检验中心	样品基数	/
抽 (送) 样日期	2019. 03. 01	样品等级	/
到样日期	2019. 03. 04	原编号或 生产日期	20190082
检测完成日期	2019. 03. 04		
检测依据	GB/T1094.1-2013《电力变压器 第1部分: 总则》 GB20052-2013《三相配电变压器能效限值及能效等级》		
检测项目	空载损耗、负载损耗 (75℃)		

检  
测  
结  
论

对江西变电设备有限公司生产的 S14-M·RL-100/10-NX1 型号立体卷铁心配电变压器的空载损耗和负载损耗 (75℃) 两个项目进行检测, 所检项目符合 GB/T1094.1-2013 和 GB20052-2013 的相关要求, 其能效等级为 1 级。  
(以下空白)



SJJJ-JN001