



检测
CNAS L0681



(2010)国认监认字(080)号



2010000394Z

检验报告

№: CTQC/B-10.407

样品名称: 电力变压器

送检单位: 江西变电设备有限公司

检验类别: 委托试验

国家变压器质量监督检验中心

沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室

检验报告

№: CTQC/B-10.407

共 20 页第 2 页

样品名称	电力变压器	企业申请型号	S11-M-200/10
		确认型号	S11-M-200/10
送检单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	制样日期	2010年10月14日
生产单位地址	江西省崇仁县工业园区	原编号或生产日期	20101446
检验依据	GB1094.1—1996 GB1094.2—1996 GB1094.3—2003 GB/T6451—2008 GB/T1094.10—2003 JB/T10088—2004 技术服务合同书	检验项目	例行试验 温升试验 声级测定 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 雷电冲击试验 中性点雷电全波冲击试验
检验结论	电力变压器(型号: S11-M-200/10)例行试验、温升试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、雷电冲击试验、中性点雷电全波冲击试验的试验结果符合检验依据标准和技术服务合同书要求, 样品上述试验合格。		
备注	<p>签发日期: 2010年12月7日</p> <p>有效期: 五年</p>		

批准: 李成 审核: 郑久江 校核: 李成 编制: 修才

声明: 1. 检验报告无“检验专用章”、检验单位公章和每页封章无效。 2. 检验报告无编制、审核、批准人签字无效。 3. 对检验报告若有异议, 应在收到报告后及时向检验单位提出。 4. 检验(测试)结论仅对样品有效。 5. 未经实验室书面批准, 不得复制或证书或检验报告(完整复制除外)。