

## 检验报告

第 1 页 共 39 页



2009002873Z

检测  
CNAS L0153

(2009)国认监认字(348)号

## 检验报告

## Test Report

产品名称 油浸式电力变压器

型号规格 S13-M-1000/10

委托单位 江西变电设备有限公司

检验类别 委托



国家中低压输配电设备质量监督检验中心

China National Quality Supervision and Testing Center for Medium and Low Voltage Transmission and Distribution Products

2012年06月12日

产品名称	油浸式电力变压器	型号规格	S13-M-1000/10
		商标	——
委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托
生产单位	江西变电设备有限公司	样品等级	——
抽样地点	——	抽(到)样日期	2012年05月30日
样品数量	1台	抽(送)样者	吴桂林
抽样基数	——	原编号或生产日期	20120415/ 2012年4月
检验依据	GB1094.1-1996《电力变压器 第1部分 总则》 GB1094.2-1996《电力变压器 第2部分 温升》 GB1094.3-2003《电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB1094.5-2008《电力变压器 第5部分 承受短路的能力》 GB/T1094.10-2003《电力变压器 第10部分 声级测定》 GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》 及委托技术要求	检验项目	例行试验(9项) 温升试验 声级测定 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 短路承受能力试验 雷电冲击试验
检验结论	本次委托检验共检 15 项, 所检项目全部符合检验依据的要求。		
备注	检验任务单号: ZY12/0976。		

(检验报告专用章)

2012年06月12日

批准:

马松岩

审核: 袁小娟

主检:

A...