



(97)量认(国)字(K0711)号

电力工业部  
电气设备质量检验测试中心

Quality Inspection and Testing Centre of Electric Equipment  
Ministry of Electric Power

(2000) 质 字第006号

# 检 验 报 告

电力工业部电气设备质量检验测试中心

检 测 报 告 (2000)变字第004号

一、送检单位

江西变电设备总厂

二、试品说明

名 称: 油浸式电力变压器 型 号: SM9-600/10  
制 造 厂: 江西变电设备总厂 出厂编号: 2000283  
制造日期: 2000年2月

三、检测标准

GB1094.1-2-1996 《电力变压器》  
GB1094.3-5-85 《电力变压器》

四、检测类别

委托试验

五、检测日期

2000-3-2-2000-3-8

六、检测结论

根据GB1094.1、2-1996《电力变压器》、GB1094.3-5-85《电力变压器》标准,对江西变电设备总厂生产的SM9-600/10kV油浸式电力变压器进行了例行试验、温升试验、雷电冲击试验、短路试验、空载电流谐波测量、零序阻抗测量、动热稳定试验、零序阻抗测量、声级测量,所做的试验项目合格。

检测:

吴曙任 任红 赵建康 康永柏

校核:

任红

审核:

任红

批准:

任红

日期:

2000-03-16

地 址:湖北省武汉市洪山区珞喻路143号

电 话:(027)87445262 87445917

邮 编:430074

电 挂:5481

传 真:(027)87445262