



(91)量认(国)字(K0711)号

电力工业部 电气设备质量检验测试中心

Quality Inspection and Testing Centre For Electrical Equipment Ministry
of Electricity Power Industry

JDC-220

检 测 报 告



地 址:湖北省武汉市洪山区珞瑜路 143 号
电 话:701264
邮 编:430074
电 挂:5481
传 真:(027)702190

PT报告 互质95091

共6页 第6页

序号	试验项目	标 准 要 求				测 试 结 果			
		tg δ (90℃):	<	0.3	%	tg δ (90℃):	0.23	%	
23	试验后绝缘性能试验								
24	密封性试验	施加0.1 MPa气压, 历时 8 h, 无渗漏现象。				施加0.1 MPa气压, 历时 12h, 无渗漏现象。			
25	晶芯检查	芯身清洁, 无位移, 变形, 尺寸符合图纸要求				芯身清洁, 无位移, 变形, 尺寸符合图纸要求 照片见附件3			
26	绝 缘 油 色 谱 分 析								10 ⁻⁶
	组 分	H ₂	O ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈
	试验前	46.2	5481	26.4	327.2	1.8	0.7	0.1	0
	试验后	45.1	5821	31.7	329.0	2.1	0.8	0.1	0
结 论	<p>根据 GB1207-86 等标准及生产厂提供的产品技术条件要求, 对江西变电设备总厂提供的 JDC-220 型电压互感器进行型式试验, 试验结果合格。</p> <p>1995年9月20日</p> <p>负责人: </p>								