



(97)量认(国)字(K0711)号

电力工业部 电气设备质量检验测试中心

Quality Inspection and Testing Centre of Electric Equipment
Ministry of Electric Power

(1999) 支字第 00 号

检 测 报 告

电力工业部电气设备质量检验测试中心 检 测 报 告

[1999] 互字第 007 号

一、送检单位



江西电气设备总厂

二、试 品

产品型号: LHM-1000
产品名称: 电流互感器

出厂日期: 1998-12

出厂编号: 9801、9803

生产厂家: 江西电气设备总厂

三、检测标准

GB1208-1997《电流互感器》

生产厂技术条件

四、检测类别

委托试验

五、检测日期

1999-01-04~1999-01-05

六、检测结论

根据 GB1208-1997 等标准和生产厂技术条件要求, 对江西电气设备总厂提供的 LHM-1000 型电流互感器进行误差、仪表保安系数测量, 结果合格。

七、有效期

五年 (1999-01~2004-01)

检测:

王晓波

校核:

王晓波

审核:

卢进军

批准:

范存国

日期:

1999-01-06

地 址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路
电 话: (027)7445262 7445917
邮 编: 430074
电 挂: 5481
传 真: (027)7445262

